



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

**Oggetto:** **Comune di Orgosolo - Studio di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell'art. 31 c. 1 lett. a) delle Norme di Attuazione del PAI relativo al progetto dal titolo: "Opere di consolidamento in aree perimetrate dal PAI Rg4 ed Rg3" - Approvazione**

IL DIRETTORE

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

**VISTA** la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l' "Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione";

**VISTE** le Norme di Attuazione del P.A.I. vigenti;

**VISTA** la L.R. 33 del 15.12.2014 recante "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo", che attribuisce all'Autorità di Bacino la competenza sul rilascio del parere delle analisi di compatibilità per le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio;

**VISTA** la propria Deliberazione n. 2 in data 19.02.2019 inerente alla Circolare n. 1/2019, con la quale vengono indicati gli indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

**VISTA** la propria Deliberazione n. 12 in data 28.07.2012 inerente alle Direttive in materia di valutazione compatibilità idraulica e compatibilità geologica e geotecnica ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 della N.A. del PAI, di competenza dell'Autorità di Bacino;

**VISTO** che l'area del Comune di Orgosolo in cui ricadono gli interventi relativi ad un progetto di messa in sicurezza di alcune zone del centro abitato denominato "*Opere di consolidamento in aree perimetrate dal PAI Rg4 ed Rg3*" è classificata a pericolosità elevata Hg3;

**VISTA** la dichiarazione del Comune di Orgosolo, allegata allo studio di compatibilità, con la quale si accerta: l'inclusione del sito di intervento a pericolosità da frana Hg3, l'



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

ammissibilità e la compatibilità con le prescrizioni ed i contenuti del P.A.I., la conformità dell'intervento con lo strumento urbanistico vigente;

**CONSIDERATO** lo studio di compatibilità geologica e geotecnica presentato dal Comune di Orgosolo, redatto dai tecnici ing. Valter Secci e geol. Fausto Alessandro Pani, alla Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico della Sardegna con note prot. n. 6733 del 26.06.23 e n. 8375 del 03.08.2023, a seguito delle integrazioni richieste dall'ADIS con nota prot. n. 7267 del 03.07.2023; costituito, oltre agli atti progettuali, dal seguente elaborato: *All. F - Relazione di Compatibilità geologica e geotecnica - Agg. N. 1 del 01/08/2023*;

**VISTO** il proprio Provvedimento n. 11275 in data 16.11.2020 in cui Segretario Generale aveva già approvato uno Studio di compatibilità geologica e geotecnica per un progetto con lo stesso titolo di quello in oggetto della presente Determina;

**CONSIDERATO** che nello Studio di compatibilità geologica e geotecnica trasmesso con nota n. 8375 del 03.08.2023 si chiarisce che rispetto al precedente Studio di compatibilità già approvato con Determina 11275 del 16.11.2020 sono cambiati gli interventi previsti nel Sito 1 e per tale motivo è stato ripresentato un nuovo Studio di compatibilità geologica e geotecnica;

**CONSIDERATO** che per gli interventi previsti nel suddetto progetto, ammissibili ai sensi dell'art.31 comma 1 lett. a) delle Norme di Attuazione del PAI, è richiesto, lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all'art. 25 delle stesse Norme di Attuazione;

**CONSIDERATO** che nello studio in argomento si prevedono su 4 aree diverse denominato Sito 1 i seguenti interventi di mitigazione. Stabilizzazione corticale con una geo-stuoia accoppiata ad una rete metallica romboidale a doppia torsione e canali di raccolta delle acque superficiali. Posa di micropali e stabilizzazione con geo stuoia a valle del punto di posa del micropalo. Posa di micropali e realizzazione di 2 muri in c.a. Posa di micropali che raggiungono un muro in c.a. preesistente;

**VISTA** la relazione istruttoria del 25.08.2023 predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico con la quale si propone l'approvazione del suddetto studio di compatibilità geologica e geotecnica presentato dal Comune di Orgosolo;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell' Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

**DETERMINA**

**ART.1** di approvare per le sole opere di propria competenza ai sensi della L.R. n. 33/2014 lo studio di compatibilità geologica e geotecnica presentato dal Comune di Orgosolo relativo ad un progetto di messa in sicurezza di porzioni di versante del centro abitato dal titolo: "*All. F - Relazione di Compatibilità geologica e geotecnica Agg. N. 1 del 01 /08/2023*";

**ART.2** di prescrivere che il Comune assicuri la funzionalità nel tempo degli interventi di mitigazione che interessano il versante oggetto dello studio, mediante l'iscrizione nel bilancio comunale di idonee risorse finanziarie e predisposizione di un sistema di monitoraggio continuo delle criticità, dandone periodicamente comunicazione agli Enti Competenti.

Resta inteso che l'area oggetto dello studio in argomento rimane assoggettata alla perimetrazione definita dal PAI vigente e alla disciplina delle relative N.A. e che l'approvazione riguarda le sole opere di mitigazione di propria competenza ai sensi della L.R. n. 33/2014 e con la seguente prescrizione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 8 secondo capoverso, "in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrate dal PAI, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato".

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 13, il presente provvedimento "non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità".



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Ai sensi dell'art.19 comma 4 delle N.A. del P.A.I., qualora per l'intervento in oggetto sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità.

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall'art. 25 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 54/33 e modificate con Decreto del Presidente della RAS n. 148 del 26.10.2012 e n. 130 del 08.10.2013. , e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione previsti ai sensi dell' art. 61 del D.P.R. n. 3 80/2001, ex art. 2 della Legge n. 64/1974 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'art. 93 del Regio Decreto n. 523/1904 e successive modifiche ed integrazioni.

**Siglato da :**

GIOVANNI LUISE

RICCARDO TODDE

MARCO MELIS