



Regione Autonoma della Sardegna

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

PIANO REGOLATORE GENERALE
DEGLI ACQUEDOTTI DELLA SARDEGNA

REVISIONE 2006

ALL. 5 - STATO DI FATTO
ACQUEDOTTI IN ESERCIZIO
VOL. IX - Schede monografiche per i Comuni del Cagliari

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Armungia** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92002)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	668	192	128	287	191	49,056
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	668					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	128	TOTALE	191	49,056
		PARI A		(l/s)	2.21	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2.32	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	2.32	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
Armungia		668				

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Assemini** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92003)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	24,477	271	6,633	374	9,154	2,542,097
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	464	192	89	287	133	34,109
Nuclei e case sparse	532	156	82	233	123	31,426
Totale popol. residente	25,473					
Popol. fluttuante stag.	698	460	321	460	321	30,334
		TOTALE	7,125	TOTALE	9,731	2,637,966
		PARI A		(l/s)	112.63	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	118.26	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	110.10	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Assemini	24,477	698
cs Assemini	503	
cs S. Leone	29	
Macchiareddu	55	
S. Andrea	35	
Sa Traia	35	
Su Carroppu	38	
Su Spinecu	22	
Terrasili	19	
Truncu is Follas	260	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Ballao** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92004)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,068	192	205	287	306	78,566
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	1,068					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	205	TOTALE	306	78,566
		PARI A		(l/s)	3.54	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	3.72	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	3.72	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
Ballao		1,068				

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Barrali** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92005)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,096	192	210	287	314	80,482
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	74	156	11	233	17	4,215
Totale popol. residente	1,170					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	221	TOTALE	331	84,697
		PARI A		(l/s)	3.83	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	4.02	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	4.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Barrali	1,096	
cs	74	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Burcei** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92008)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	3,104	192	595	287	890	228,033
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	6	156	0	233	1	0
Totale popol. residente	3,110					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	595	TOTALE	891	228,033
		PARI A		(l/s)	10.31	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	10.83	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	12.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Burcei	3,104	
cs	6	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Cagliari** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92009)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	191,545	408	78,150	540	103,434	29,950,987
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	276	192	52	287	79	19,929
Nuclei e case sparse	347	156	54	233	80	20,695
Totale popol. residente	192,168					
Popol. fluttuante stag.	6,075	460	2,794	460	2,794	264,033
		TOTALE	81,050	TOTALE	106,387	30,255,644
		PARI A		(l/s)	1231.33	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	1292.90	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	1741.50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Cagliari	191,545	6,075
cs	347	
Faro S. Elia	13	
Medau su Cramu	263	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Capoterra** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92011)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	12,679	271	3,436	374	4,741	1,316,847
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.	5,668	220	1,246	316	1,791	477,529
Centri < 5000 ab.	2,331	192	447	287	668	171,312
Nuclei e case sparse	988	156	154	233	230	59,020
Totale popol. residente	21,666					
Popol. fluttuante stag.	1,938	460	891	460	891	84,199
		TOTALE	6,174	TOTALE	8,321	2,108,907
		PARI A		(l/s)	96.31	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	101.12	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	190.01	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Capoterra	12,679	4
cs	988	
Frutti DOro		519
La Maddalena	5,668	153
Lott.Santa Rosa		122
Poggio dei Pini	2,331	
rio S.Gerolamo		469
Su Spantu		212
Torre degli Ulivi		459

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Castiadas** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92106)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	75	192	14	287	21	5,365
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	1,186	192	227	287	340	86,997
Nuclei e case sparse	155	156	24	233	36	9,198
Totale popol. residente	1,416					
Popol. fluttuante stag.	8,250	460	3,795	460	3,795	358,627
		TOTALE	4,060	TOTALE	4,192	460,187
		PARI A		(l/s)	48.52	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	50.94	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	18.50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Castiadas	75	
Cala Pira		919
Cala Sinzias	32	4,852
Camisa	149	
Cappucci	32	
cs	155	
LAnnunziata	146	
Masone Pardu	178	
Monte Gruttas	58	
Olia Speciosa	172	
S. Elmo	1	1,161
S. Pietro	171	8
Sabadi	97	
Sitò	144	
Villa Rey	6	1,310

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Decimomannu** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92015)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	6,552	220	1,441	316	2,070	552,263
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	313	192	60	287	89	22,995
Nuclei e case sparse	411	156	64	233	95	24,528
Totale popol. residente	7,276					
Popol. fluttuante stag.	373	460	171	460	171	16,159
		TOTALE	1,736	TOTALE	2,425	615,945
		PARI A		(l/s)	28.07	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	29.47	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	30.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Decimomannu	6,552	373
cs Decimomannu	405	
cs Uta	6	
Is Orrus	56	
Su Meriagu	45	
Villaggio Azzurro 1	129	
Villaggio Azzurro 2	83	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Decimoputzu** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92016)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	4,360	192	837	287	1,251	320,780
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	252	156	39	233	58	14,946
Totale popol. residente	4,612					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	876	TOTALE	1,309	335,726
		PARI A		(l/s)	15.15	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	15.91	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	18.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Decimoputzu	4,360	
cs	252	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Dolianova** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92017)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	8,179	220	1,799	316	2,584	689,466
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	325	156	50	233	75	19,162
Totale popol. residente	8,504					
Popol. fluttuante stag.	1,491	460	685	460	685	64,732
		TOTALE	2,534	TOTALE	3,344	773,360
		PARI A		(l/s)	38.70	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	40.64	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	37.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Dolianova	8,179	1,491
cs	325	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Domus de Maria** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92018)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,200	192	230	287	344	88,147
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	280	192	53	287	80	20,312
Nuclei e case sparse	207	156	32	233	48	12,264
Totale popol. residente	1,687					
Popol. fluttuante stag.	4,768	460	2,193	460	2,193	207,238
		TOTALE	2,508	TOTALE	2,665	327,961
		PARI A		(l/s)	30.84	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	32.39	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	21.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Domus de Maria	1,200	1,248
Capo Spartivento		612
Chia	272	2,190
cs	207	
Eden Rock	3	565
Setti Ballas	5	153

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Donori** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92020)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2,045	192	392	287	586	150,234
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	12	192	2	287	3	766
Nuclei e case sparse	143	156	22	233	33	8,431
Totale popol. residente	2,200					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	416	TOTALE	622	159,431
		PARI A		(l/s)	7.20	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	7.56	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	9.50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Donori	2,045	
cs	143	
Stazione Ferroviaria	12	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Elmas** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92108)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	7,506	220	1,651	316	2,371	632,745
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	1,127	192	216	287	323	82,782
Nuclei e case sparse	422	156	65	233	98	24,911
Totale popol. residente	9,055					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	1,932	TOTALE	2,792	740,438
		PARI A		(l/s)	32.31	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	33.93	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	37.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Elmas	7,506	
cs	422	
Eca su Goreu	128	
Giliaquas	309	
Idroscalo	398	
Is Arenas	80	
Is Forreddus	57	
Is Punteddus	33	
Sa Mura	122	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Escalaplano** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 91020)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2,764	192	530	287	793	203,122
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	2,764					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	530	TOTALE	793	203,122
		PARI A		(l/s)	9.18	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	9.64	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	4.50	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
Escalaplano		2,764				

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Escolca** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 91021)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	759	192	145	287	217	55,571
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	759					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	145	TOTALE	217	55,571
		PARI A		(l/s)	2.51	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2.64	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	3.00	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
Escolca		759				

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Esterzili** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 91022)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	936	192	179	287	268	68,601
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	936					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	179	TOTALE	268	68,601
		PARI A		(l/s)	3.10	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	3.26	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	5.00	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
Esterzili		936				

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Gergei** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 91030)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,571	192	301	287	450	115,358
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	1,571					
Popol. fluttuante stag.	545	460	250	460	250	23,625
		TOTALE	551	TOTALE	700	138,983
		PARI A		(l/s)	8.10	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	8.51	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	6.10	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Gergei	1,571	545

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Gesico** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92024)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,052	192	201	287	301	77,033
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	1	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	1,053					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	201	TOTALE	301	77,033
		PARI A		(l/s)	3.48	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	3.66	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	4.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Gesico	1,052	
cs	1	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Goni** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92027)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	560	192	107	287	160	41,007
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	31	156	4	233	7	1,533
Totale popol. residente	591					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	111	TOTALE	167	42,540
		PARI A		(l/s)	1.93	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2.03	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	2.03	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Goni	560	
cs	31	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Guamaggiore** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92030)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,170	192	224	287	335	85,848
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	1,170					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	224	TOTALE	335	85,848
		PARI A		(l/s)	3.88	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	4.07	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	8.00	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
Guamaggiore		1,170				

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Guasila** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92031)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	3,164	192	607	287	908	232,632
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	58	156	9	233	13	3,449
Totale popol. residente	3,222					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	616	TOTALE	921	236,081
		PARI A		(l/s)	10.66	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	11.19	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	10.50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Guasila	3,164	
cs	58	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Isili** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 91034)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	3,429	192	658	287	984	252,178
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	8	192	1	287	2	383
Nuclei e case sparse	15	156	2	233	3	766
Totale popol. residente	3,452					
Popol. fluttuante stag.	615	460	282	460	282	26,649
		TOTALE	943	TOTALE	1,271	279,976
		PARI A		(l/s)	14.71	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	15.45	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	6.01	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Isili	3,429	615
Casa di Lavoro allaperto	8	
cs	15	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Mandas** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92036)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2,722	192	522	287	781	200,056
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	7	156	1	233	1	383
Totale popol. residente	2,729					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	523	TOTALE	782	200,439
		PARI A		(l/s)	9.05	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	9.50	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	12.60	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Mandas	2,722	
cs	7	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Maracalagonis** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92037)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	6,834	220	1,503	316	2,159	576,024
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	181	192	34	287	51	13,030
Nuclei e case sparse	109	156	17	233	25	6,515
Totale popol. residente	7,124					
Popol. fluttuante stag.	7,496	460	3,448	460	3,448	325,836
		TOTALE	5,002	TOTALE	5,683	921,405
		PARI A		(l/s)	65.78	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	69.06	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	95.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Maracalagonis	6,834	
Baccu Curzu	11	
Bacu Mandara		527
Cannesia		4,907
cs	109	
Geremeas Country Club		1,025
Is Piricocus	37	
Monti Nieddu	24	
Torre delle Stelle	67	12
Villaggio dei Gigli	42	1,025

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Monastir** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92038)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	4,825	192	926	287	1,384	354,889
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	195	156	30	233	45	11,497
Totale popol. residente	5,020					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	956	TOTALE	1,429	366,386
		PARI A		(l/s)	16.54	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	17.37	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	22.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Monastir	4,825	
cs	195	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Monserato** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92109)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	24,494	271	6,637	374	9,160	2,543,630
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	24,494					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	6,637	TOTALE	9,160	2,543,630
		PARI A		(l/s)	106.02	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	111.32	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	163.50	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
Monserato		24,494				

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Muravera** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92039)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	4,732	192	908	287	1,358	347,991
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	120	192	23	287	34	8,814
Nuclei e case sparse	253	156	39	233	58	14,946
Totale popol. residente	5,105					
Popol. fluttuante stag.	19,160	460	8,813	460	8,813	832,828
		TOTALE	9,783	TOTALE	10,263	1,204,579
		PARI A		(l/s)	118.78	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	124.72	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	90.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Muravera	4,732	2,914
Capoferrato	26	932
Colostrai		903
Costa Rey		13,665
cs	253	
Feraxi		224
Monte Nai	94	
San Giovanni		522

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Nuragus** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 91052)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,058	192	203	287	303	77,799
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	32	192	6	287	9	2,299
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	1,090					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	209	TOTALE	312	80,098
		PARI A		(l/s)	3.61	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	3.79	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	4.60	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Nuragus	1,058	
Lixius	32	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Nurallao** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 91053)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,456	192	279	287	417	106,926
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	29	156	4	233	6	1,533
Totale popol. residente	1,485					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	283	TOTALE	423	108,459
		PARI A		(l/s)	4.90	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	5.14	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	5.40	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Nurallao	1,456	
cs	29	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Nuraminis** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92042)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2,956	192	567	287	848	217,302
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	264	192	50	287	75	19,162
Nuclei e case sparse	12	156	1	233	2	383
Totale popol. residente	3,232					
Popol. fluttuante stag.	207	460	95	460	95	8,977
		TOTALE	713	TOTALE	1,020	245,824
		PARI A		(l/s)	11.81	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	12.40	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	17.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Nuraminis	2,956	207
cs	12	
Villa Greca	264	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Nurri** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 91054)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2,689	192	516	287	771	197,757
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	26	156	4	233	6	1,533
Totale popol. residente	2,715					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	520	TOTALE	777	199,290
		PARI A		(l/s)	8.99	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	9.44	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	17.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Nurri	2,689	
cs	26	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Orroli** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 91065)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	3,079	192	591	287	883	226,500
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	5	156	0	233	1	0
Totale popol. residente	3,084					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	591	TOTALE	884	226,500
		PARI A		(l/s)	10.23	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	10.74	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	17.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Orroli	3,079	
cs	5	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Ortacesus** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92044)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,102	192	211	287	316	80,865
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	17	156	2	233	3	766
Totale popol. residente	1,119					
Popol. fluttuante stag.	134	460	61	460	61	5,764
		TOTALE	274	TOTALE	380	87,395
		PARI A		(l/s)	4.40	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	4.62	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	10.50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Ortacesus	1,102	134
cs	17	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Pimentel** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92048)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,254	192	240	287	359	91,980
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	52	156	8	233	12	3,066
Totale popol. residente	1,306					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	248	TOTALE	371	95,046
		PARI A		(l/s)	4.29	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	4.51	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	7.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Pimentel	1,254	
cs	52	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Pula** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92050)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	4,983	192	956	287	1,430	366,387
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	543	192	104	287	155	39,858
Nuclei e case sparse	1,416	156	220	233	329	84,315
Totale popol. residente	6,942					
Popol. fluttuante stag.	23,383	460	10,756	460	10,756	1,016,442
		TOTALE	12,036	TOTALE	12,670	1,507,002
		PARI A		(l/s)	146.64	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	153.98	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	105.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Pula	4,983	5,973
cs	1,416	
Forte Village		754
Foxe Sali - Monte Agumu	56	75
Is Molas	316	1,101
S.Margherita I		6,396
S.Margherita II		8,742
Santa Margherita di Pula	101	
Su Guventeddu	70	342

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Quartu Sant'Elena** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92051)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	76,837	360	27,661	476	36,574	10,601,078
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	25	192	4	287	7	1,533
Nuclei e case sparse	1,265	156	197	233	294	75,500
Totale popol. residente	78,127					
Popol. fluttuante stag.	22,597	460	10,394	460	10,394	982,233
		TOTALE	38,256	TOTALE	47,269	11,660,344
		PARI A		(l/s)	547.09	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	574.45	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	279.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Quartu Sant'Elena	76,837	4,498
Capitana		1,761
cs	1,265	
Flumini		2,757
Foxi		4,124
Geremeas	25	788
Margine Rosso		953
Rio Cuba		3,764
Terra Mala		3,952

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Quartucciu** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92105)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	10,836	271	2,936	374	4,052	1,125,222
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	262	192	50	287	75	19,162
Nuclei e case sparse	301	156	46	233	70	17,629
Totale popol. residente	11,399					
Popol. fluttuante stag.	1,521	460	699	460	699	66,055
		TOTALE	3,731	TOTALE	4,896	1,228,068
		PARI A		(l/s)	56.67	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	59.50	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	70.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Quartucciu	10,836	1,521
cs Quartucciu	202	
cs S. Isidoro	99	
Is Pisu-Is Concias	65	
S. Isidoro	103	
Separassiu	73	
Su Pezzu Mannu	21	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Sadali** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 91074)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,188	192	228	287	340	87,381
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	18	156	2	233	4	766
Totale popol. residente	1,206					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	230	TOTALE	344	88,147
		PARI A		(l/s)	3.98	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	4.18	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	7.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Sadali	1,188	
cs	18	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Samatzai** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92053)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,874	192	359	287	537	137,586
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	17	156	2	233	3	766
Totale popol. residente	1,891					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	361	TOTALE	540	138,352
		PARI A		(l/s)	6.25	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	6.56	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	11.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Samatzai	1,874	
cs	17	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **San Basilio** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92054)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,525	192	292	287	437	111,909
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	1,525					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	292	TOTALE	437	111,909
		PARI A		(l/s)	5.06	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	5.31	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	6.00	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
San Basilio		1,525				

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **San Nicolò Gerrei** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92058)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,027	192	197	287	294	75,500
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	14	156	2	233	3	766
Totale popol. residente	1,041					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	199	TOTALE	297	76,266
		PARI A		(l/s)	3.44	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	3.61	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	5.80	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
San Nicolò Gerrei	1,027	
cs	14	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **San Sperate** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92059)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	7,079	220	1,557	316	2,236	596,720
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	366	156	57	233	85	21,845
Totale popol. residente	7,445					
Popol. fluttuante stag.	244	460	112	460	112	10,584
		TOTALE	1,726	TOTALE	2,433	629,149
		PARI A		(l/s)	28.16	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	29.57	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	23.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
San Sperate	7,079	244
cs	366	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **San Vito** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92064)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	3,800	192	729	287	1,090	279,389
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	197	192	37	287	56	14,180
Nuclei e case sparse	182	156	28	233	42	10,731
Totale popol. residente	4,179					
Popol. fluttuante stag.	2,023	460	930	460	930	87,885
		TOTALE	1,724	TOTALE	2,118	392,185
		PARI A		(l/s)	24.51	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	25.74	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	29.50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
San Vito	3,800	
cs	182	
S. Priamo	120	2,023
Tuerra I	50	
Tuerra II	27	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Sant Andrea Frius** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92061)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,946	192	373	287	558	142,952
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	36	156	5	233	8	1,916
Totale popol. residente	1,982					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	378	TOTALE	566	144,868
		PARI A		(l/s)	6.55	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	6.88	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	6.50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Sant Andrea Frius	1,946	
cs	36	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Sarroch** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92066)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	4,938	192	948	287	1,417	363,321
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	658	192	126	287	188	48,289
Nuclei e case sparse	262	156	40	233	61	15,330
Totale popol. residente	5,858					
Popol. fluttuante stag.	5,186	460	2,385	460	2,385	225,382
		TOTALE	3,499	TOTALE	4,051	652,322
		PARI A		(l/s)	46.89	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	49.23	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	27.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Sarroch	4,938	2,109
cs	262	
Forada is Olias	73	
Genniauri	56	
Lott.Piredda		154
Monte Arrubiu	200	
Perde Sali		2,923
Porto Columbu - Perde Sali	195	
Spagnolu	92	
Villa dOrri	42	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Selargius** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92068)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	25,332	271	6,864	374	9,474	2,630,628
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	3,409	192	654	287	978	250,645
Nuclei e case sparse	806	156	125	233	187	47,906
Totale popol. residente	29,547					
Popol. fluttuante stag.	631	460	290	460	290	27,405
		TOTALE	7,933	TOTALE	10,929	2,956,584
		PARI A		(l/s)	126.49	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	132.82	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	130.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Selargius	25,332	295
cs	806	
Su Planu	3,409	336

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Selegas** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92069)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,381	192	265	287	396	101,561
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	192	192	36	287	55	13,797
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	1,573					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	301	TOTALE	451	115,358
		PARI A		(l/s)	5.22	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	5.48	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	15.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Selegas	1,381	
Seuni	192	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Senorbì** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92070)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	3,907	192	750	287	1,121	287,437
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	589	192	113	287	169	43,307
Nuclei e case sparse	118	156	18	233	27	6,898
Totale popol. residente	4,614					
Popol. fluttuante stag.	650	460	299	460	299	28,255
		TOTALE	1,180	TOTALE	1,616	365,897
		PARI A		(l/s)	18.70	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	19.64	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	27.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Senorbì	3,907	650
Araxi	422	
cs	118	
Sisini	167	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Serdiana** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92071)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2,254	192	432	287	646	165,564
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	92	156	14	233	21	5,365
Totale popol. residente	2,346					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	446	TOTALE	667	170,929
		PARI A		(l/s)	7.72	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	8.11	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	8.50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Serdiana	2,254	
cs	92	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Serri** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 91080)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	822	192	157	287	235	60,170
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	11	156	1	233	2	383
Totale popol. residente	833					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	158	TOTALE	237	60,553
		PARI A		(l/s)	2.74	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2.88	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	2.88	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Serri	822	
cs	11	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Sestu** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92074)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	13,728	271	3,720	374	5,134	1,425,690
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	817	156	127	233	190	48,672
Totale popol. residente	14,545					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	3,847	TOTALE	5,324	1,474,362
		PARI A		(l/s)	61.62	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	64.70	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	90.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Sestu	13,728	
cs	817	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Settimo San Pietro** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92075)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	6,247	220	1,374	316	1,974	526,585
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	114	156	17	233	26	6,515
Totale popol. residente	6,361					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	1,391	TOTALE	2,000	533,100
		PARI A		(l/s)	23.15	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	24.31	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	45.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Settimo San Pietro	6,247	
cs	114	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Seulo** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 91082)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,065	192	204	287	305	78,183
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	11	156	1	233	2	383
Totale popol. residente	1,076					
Popol. fluttuante stag.	988	460	454	460	454	42,903
		TOTALE	659	TOTALE	761	121,469
		PARI A		(l/s)	8.81	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	9.25	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	6.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Seulo	1,065	988
cs	11	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Siliqua** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92078)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	4,177	192	801	287	1,198	306,983
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	376	156	58	233	87	22,228
Totale popol. residente	4,553					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	859	TOTALE	1,285	329,211
		PARI A		(l/s)	14.87	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	15.62	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	2.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Siliqua	4,177	
cs	376	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Silius** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92079)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,423	192	273	287	408	104,627
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	16	156	2	233	3	766
Totale popol. residente	1,439					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	275	TOTALE	411	105,393
		PARI A		(l/s)	4.76	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	4.99	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	5.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Silius	1,423	
cs	16	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Sinnai** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92080)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	15,825	271	4,288	374	5,918	1,643,376
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	423	192	81	287	121	31,043
Nuclei e case sparse	93	156	14	233	21	5,365
Totale popol. residente	16,341					
Popol. fluttuante stag.	12,448	460	5,726	460	5,726	541,107
		TOTALE	10,109	TOTALE	11,786	2,220,891
		PARI A		(l/s)	136.41	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	143.23	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	189.45	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Sinnai	15,825	
cs Sinnai	78	
cs Solanas	15	
Cuili Murvoni	26	
S. Basilio	20	
S. Gregorio	60	94
S. Paolo	36	
Solanas	116	8,135
Tasonis	139	671
Torre delle Stelle	1	1,793
Villaggio delle Mimose	25	1,755

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Siurgus Donigala** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92081)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2,315	192	444	287	664	170,163
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	13	156	2	233	3	766
Totale popol. residente	2,328					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	446	TOTALE	667	170,929
		PARI A		(l/s)	7.72	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	8.11	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	10.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Siurgus Donigala	2,315	
cs	13	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Soleminis** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92082)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,506	192	289	287	432	110,759
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	72	156	11	233	16	4,215
Totale popol. residente	1,578					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	300	TOTALE	448	114,974
		PARI A		(l/s)	5.19	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	5.44	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	6.50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Soleminis	1,506	
cs	72	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Suelli** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92083)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,202	192	230	287	344	88,147
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	9	156	1	233	2	383
Totale popol. residente	1,211					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	231	TOTALE	346	88,530
		PARI A		(l/s)	4.00	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	4.20	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	4.50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Suelli	1,202	
cs	9	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Teulada** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92084)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	4,011	192	770	287	1,151	295,102
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	519	192	99	287	148	37,941
Nuclei e case sparse	172	156	26	233	40	9,964
Totale popol. residente	4,702					
Popol. fluttuante stag.	2,953	460	1,358	460	1,358	128,331
		TOTALE	2,253	TOTALE	2,697	471,338
		PARI A		(l/s)	31.22	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	32.78	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	6.57	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Teulada	4,011	577
Baia delle Ginestre		269
Capo Malfatano		125
Centri Costieri		770
cs	172	
Genniomus	18	
Gutturu Saidu	89	
Is Carillus	24	250
Lott.Holmida		577
Perdaiola	20	
Porto Tramatzu		385
Sa Portedda	303	
Su de is Seis	35	
Su Fonnesu	30	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Ussana** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92088)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	4,020	192	771	287	1,153	295,485
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	81	156	12	233	18	4,599
Totale popol. residente	4,101					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	783	TOTALE	1,171	300,084
		PARI A		(l/s)	13.55	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	14.23	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	17.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Ussana	4,020	
cs	81	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Uta** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92090)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	6,645	220	1,461	316	2,099	559,928
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	293	192	56	287	84	21,462
Nuclei e case sparse	342	156	53	233	79	20,312
Totale popol. residente	7,280					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	1,570	TOTALE	2,262	601,702
		PARI A		(l/s)	26.18	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	27.49	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	35.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Uta	6,645	
Bascus Argius	117	
cs	342	
Is Perrizzonis	68	
Is Pruxineddas	54	
S. Porada	54	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Vallermosa** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92091)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2,010	192	385	287	576	147,551
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	213	156	33	233	49	12,647
Totale popol. residente	2,223					
Popol. fluttuante stag.	166	460	76	460	76	7,182
		TOTALE	494	TOTALE	701	167,380
		PARI A		(l/s)	8.11	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	8.52	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	7.50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Vallermosa	2,010	166
cs	213	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Villa San Pietro** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92099)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,703	192	326	287	488	124,939
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	283	156	44	233	65	16,863
Totale popol. residente	1,986					
Popol. fluttuante stag.	693	460	318	460	318	30,051
		TOTALE	688	TOTALE	871	171,853
		PARI A		(l/s)	10.08	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	10.59	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	19.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Villa San Pietro	1,703	693
cs	283	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Villanovatulo** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 91102)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,251	192	240	287	359	91,980
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	17	156	2	233	3	766
Totale popol. residente	1,268					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	242	TOTALE	362	92,746
		PARI A		(l/s)	4.19	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	4.40	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	10.50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Villanovatulo	1,251	
cs	17	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Villaputzu** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92097)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	4,661	192	894	287	1,337	342,625
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	517	192	99	287	148	37,941
Nuclei e case sparse	128	156	19	233	29	7,281
Totale popol. residente	5,306					
Popol. fluttuante stag.	3,630	460	1,669	460	1,669	157,720
		TOTALE	2,681	TOTALE	3,183	545,567
		PARI A		(l/s)	36.84	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	38.68	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	52.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Villaputzu	4,661	734
cs	128	
porto Corallo		1,986
Porto Tramatzu	8	
Quirra		7
S. Maria	509	903

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Villasalto** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92098)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,535	192	294	287	440	112,675
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	4	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	1,539					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	294	TOTALE	440	112,675
		PARI A		(l/s)	5.09	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	5.35	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	5.35	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Villasalto	1,535	
cs	4	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Villasimius** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92100)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2,906	192	557	287	834	213,470
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	111	192	21	287	31	8,048
Nuclei e case sparse	84	156	13	233	19	4,982
Totale popol. residente	3,101					
Popol. fluttuante stag.	24,764	460	11,391	460	11,391	1,076,449
		TOTALE	11,982	TOTALE	12,275	1,302,949
		PARI A		(l/s)	142.07	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	149.18	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	91.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Villasimius	2,906	22,704
Cala Caterina	15	
Campulongu	4	
cs	84	
Notteri	20	
Porto Sa Ruxi	16	2,060
Simius	39	
Tanca Su Cordolino	6	
Villaggio Mandorli	11	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Villasor** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92101)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	7,524	220	1,655	316	2,377	634,278
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	160	192	30	287	45	11,497
Nuclei e case sparse	125	156	19	233	29	7,281
Totale popol. residente	7,809					
Popol. fluttuante stag.	149	460	68	460	68	6,426
		TOTALE	1,772	TOTALE	2,519	659,482
		PARI A		(l/s)	29.16	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	30.61	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	42.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Villasor	7,524	149
Aeroporto	142	
cs	125	
Stazione ENEL	18	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Villaspeciosa** - Provincia **CAGLIARI** (ISTAT 92102)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,928	192	370	287	553	141,802
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	103	156	16	233	23	6,132
Totale popol. residente	2,031					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	386	TOTALE	576	147,934
		PARI A		(l/s)	6.67	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	7.00	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	12.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Villaspeciosa	1,928	
cs	103	