



*Regione Autonoma della Sardegna*

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

PIANO REGOLATORE GENERALE  
DEGLI ACQUEDOTTI DELLA SARDEGNA

REVISIONE 2006

ALL. 5 - STATO DI FATTO  
ACQUEDOTTI IN ESERCIZIO  
VOL. VI - Schede monografiche per i Comuni dell'Oristanese

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Abbasanta** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95001)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2.912	192	559	287	835	214.236
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	65	156	10	233	15	3.832
Totale popol. residente	2.977					
Popol. fluttuante stag.	570	460	262	460	262	24.759
		<b>TOTALE</b>	<b>831</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.112</b>	<b>242.827</b>
		<b>PARI A</b>		<b>(l/s)</b>	<b>12,87</b>	
		<b>+ PERDITE 5%</b>		<b>(l/s)</b>	<b>13,51</b>	
		<b>DISPONIBILITA' ATTUALE</b>		<b>(l/s)</b>	<b>11,00</b>	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Abbasanta	2.912	570
cs	65	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Aidomaggiore** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95002)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	617	192	118	287	177	45.223
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	617					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	118	TOTALE	177	45.223
		PARI A		(l/s)	2,05	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2,15	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	2,30	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
Aidomaggiore		617				

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Albagiara** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95003)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	308	192	59	287	88	22.611
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	2	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	310					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	59	TOTALE	88	22.611
		PARI A		(l/s)	1,02	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	1,07	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	2,30	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Albagiara	308	
cs	2	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Ales** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95004)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.492	192	286	287	428	109.609
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	234	192	44	287	67	16.863
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	1.726					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	330	TOTALE	495	126.472
		PARI A		(l/s)	5,73	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	6,02	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	9,75	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Ales	1.492	
Zeppara	234	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Allai** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95005)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	466	192	89	287	133	34.109
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	466					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	89	TOTALE	133	34.109
		PARI A		(l/s)	1,54	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	1,62	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	1,80	

  

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Allai	466	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Arborea** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95006)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.960	192	376	287	562	144.102
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	330	192	63	287	94	24.144
Nuclei e case sparse	1.916	156	298	233	446	114.208
Totale popol. residente	4.206					
Popol. fluttuante stag.	2.041	460	938	460	938	88.641
		<b>TOTALE</b>	<b>1.675</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2.040</b>	<b>371.095</b>
		<b>PARI A</b>		<b>(l/s)</b>	<b>23,61</b>	
		<b>+ PERDITE 5%</b>		<b>(l/s)</b>	<b>24,79</b>	
		<b>DISPONIBILITA' ATTUALE</b>		<b>(l/s)</b>	<b>15,60</b>	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Arborea	1.960	1.898
Centro I Sassu	56	
Centro II Sassu	33	
cs	1.916	
Linnas	35	
Luri	63	
Ponpongias	57	
Sassu		143
SUngroni	47	
Torrevecchia	39	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Ardauli** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95007)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.349	192	259	287	387	99.261
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	3	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	1.352					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	259	TOTALE	387	99.261
		PARI A		(l/s)	4,48	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	4,70	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	7,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Ardauli	1.349	
cs	3	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Assolo** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95008)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	534	192	102	287	153	39.091
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	7	156	1	233	1	383
Totale popol. residente	541					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	103	TOTALE	154	39.474
		PARI A		(l/s)	1,78	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	1,87	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	2,20	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Assolo	534	
cs	7	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Asuni** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95009)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	498	192	95	287	142	36.408
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	1	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	499					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	95	TOTALE	142	36.408
		PARI A		(l/s)	1,64	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	1,73	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	1,90	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Asuni	498	
cs	1	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Baradili** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95010)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	119	192	22	287	34	8.431
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	119					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	22	TOTALE	34	8.431
		PARI A		(l/s)	0,39	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	0,41	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	0,50	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
Baradili		119				

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Baratili San Pietro** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95011)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.378	192	264	287	395	101.178
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	1.378					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	264	TOTALE	395	101.178
		PARI A		(l/s)	4,57	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	4,80	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	4,80	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
Baratili San Pietro		1.378				

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Baressa** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95012)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	932	192	178	287	267	68.218
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	932					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	178	TOTALE	267	68.218
		PARI A		(l/s)	3,09	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	3,24	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	3,50	

  

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Baressa	932	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Bauladu** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95013)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	701	192	134	287	201	51.355
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	25	156	3	233	5	1.149
Totale popol. residente	726					
Popol. fluttuante stag.	162	460	74	460	74	6.993
		<b>TOTALE</b>	<b>211</b>	<b>TOTALE</b>	<b>280</b>	<b>59.497</b>
		<b>PARI A</b>		<b>(l/s)</b>	<b>3,24</b>	
		<b>+ PERDITE 5%</b>		<b>(l/s)</b>	<b>3,40</b>	
		<b>DISPONIBILITA' ATTUALE</b>		<b>(l/s)</b>	<b>2,40</b>	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Bauladu	701	162
cs	25	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Bidoni** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95014)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	188	192	36	287	53	13.797
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	188					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	36	TOTALE	53	13.797
		PARI A		(l/s)	0,61	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	0,64	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	2,00	

  

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Bidoni	188	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Bonarcado** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95015)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.772	192	340	287	508	130.305
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	1.772					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	340	TOTALE	508	130.305
		PARI A		(l/s)	5,88	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	6,17	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	7,00	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
Bonarcado		1.772				

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Boroneddu** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95016)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	206	192	39	287	59	14.946
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	3	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	209					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	39	TOTALE	59	14.946
		PARI A		(l/s)	0,68	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	0,72	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	0,70	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Boroneddu	206	
cs	3	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Bosa** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 91013)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	7.918	220	1.741	316	2.502	667.238
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	534	192	102	287	153	39.091
Nuclei e case sparse	66	156	10	233	15	3.832
Totale popol. residente	8.518					
Popol. fluttuante stag.	6.586	460	3.029	460	3.029	286.240
		<b>TOTALE</b>	<b>4.882</b>	<b>TOTALE</b>	<b>5.699</b>	<b>996.401</b>
		<b>PARI A</b>		(l/s)	65,96	
		<b>+ PERDITE 5%</b>		(l/s)	69,26	
		<b>DISPONIBILITA' ATTUALE</b>		(l/s)	52,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Bosa	7.918	6.586
Bosa Marina	534	
cs	66	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Busachi** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95017)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.829	192	351	287	524	134.520
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	7	156	1	233	1	383
Totale popol. residente	1.836					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	352	TOTALE	525	134.903
		PARI A		(l/s)	6,08	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	6,38	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	15,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Busachi	1.829	
cs	7	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Cabras** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95018)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	8.580	220	1.887	316	2.711	723.192
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	1.026	192	196	287	294	75.117
Nuclei e case sparse	51	156	7	233	11	2.682
Totale popol. residente	9.657					
Popol. fluttuante stag.	4.281	460	1.969	460	1.969	186.070
		<b>TOTALE</b>	<b>4.059</b>	<b>TOTALE</b>	<b>4.985</b>	<b>987.061</b>
		<b>PARI A</b>		<b>(l/s)</b>	<b>57,70</b>	
		<b>+ PERDITE 5%</b>		<b>(l/s)</b>	<b>60,58</b>	
		<b>DISPONIBILITA' ATTUALE</b>		<b>(l/s)</b>	<b>82,20</b>	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Cabras	8.580	
Capo mannu		883
cs	51	
Is Aruttas Su Bardoni		1.019
Marierni		1.567
S. Giovanni di Sinis	29	812
S. Salvatore	3	
Solanas	994	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Cuglieri** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95019)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2.795	192	536	287	802	205.422
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	453	192	86	287	130	32.959
Nuclei e case sparse	66	156	10	233	15	3.832
Totale popol. residente	3.314					
Popol. fluttuante stag.	10.571	460	4.862	460	4.862	459.459
		<b>TOTALE</b>	<b>5.494</b>	<b>TOTALE</b>	<b>5.809</b>	<b>701.672</b>
		<b>PARI A</b>		<b>(l/s)</b>	<b>67,23</b>	
		<b>+ PERDITE 5%</b>		<b>(l/s)</b>	<b>70,60</b>	
		<b>DISPONIBILITA' ATTUALE</b>		<b>(l/s)</b>	<b>20,00</b>	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Cuglieri	2.795	1.523
cs	66	
S. Archittu	109	3.186
S. Caterina	344	2.949
Torre del Pozzo		2.913

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Curcuris** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95077)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	325	192	62	287	93	23.761
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	325					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	62	TOTALE	93	23.761
		PARI A		(l/s)	1,08	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	1,13	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	1,35	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
Curcuris		325				

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Flussio** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 91023)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	525	192	100	287	150	38.325
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	8	156	1	233	1	383
Totale popol. residente	533					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	101	TOTALE	151	38.708
		PARI A		(l/s)	1,75	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	1,84	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	3,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Flussio	525	
cs	8	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Fordongianus** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95020)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.160	192	222	287	332	85.081
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	16	156	2	233	3	766
Totale popol. residente	1.176					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	224	TOTALE	335	85.847
		PARI A		(l/s)	3,88	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	4,07	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	4,50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Fordongianus	1.160	
cs	16	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Genoni** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 91029)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.103	192	211	287	316	80.865
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	1.103					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	211	TOTALE	316	80.865
		PARI A		(l/s)	3,66	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	3,84	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	6,20	

  

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Genoni	1.103	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Ghilarza** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95021)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	4.601	192	883	287	1.320	338.409
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	140	192	26	287	40	9.964
Nuclei e case sparse	7	156	1	233	1	383
Totale popol. residente	4.748					
Popol. fluttuante stag.	743	460	341	460	341	32.224
		<b>TOTALE</b>	<b>1.251</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.702</b>	<b>380.980</b>
		<b>PARI A</b>		<b>(l/s)</b>	<b>19,70</b>	
		<b>+ PERDITE 5%</b>		<b>(l/s)</b>	<b>20,68</b>	
		<b>DISPONIBILITA' ATTUALE</b>		<b>(l/s)</b>	<b>20,00</b>	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Ghilarza	4.601	743
cs	7	
Zuri	140	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Gonnoscodina** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95022)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	580	192	111	287	166	42.540
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	2	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	582					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	111	TOTALE	166	42.540
		PARI A		(l/s)	1,92	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2,02	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	2,75	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Gonnoscodina	580	
cs	2	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Gonnosnò** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95023)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.018	192	195	287	292	74.733
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	1.018					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	195	TOTALE	292	74.733
		PARI A		(l/s)	3,38	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	3,55	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	3,70	

  

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Gonnosnò	1.018	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Gonnostramatza** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95024)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.002	192	192	287	287	73.584
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	13	156	2	233	3	766
Totale popol. residente	1.015					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	194	TOTALE	290	74.350
		PARI A		(l/s)	3,36	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	3,52	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	2,75	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Gonnostramatza	1.002	
cs	13	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Laconi** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 91036)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2.231	192	428	287	640	164.031
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	192	192	36	287	55	13.797
Nuclei e case sparse	39	156	6	233	9	2.299
Totale popol. residente	2.462					
Popol. fluttuante stag.	618	460	284	460	284	26.838
		<b>TOTALE</b>	<b>754</b>	<b>TOTALE</b>	<b>988</b>	<b>206.965</b>
		<b>PARI A</b>		(l/s)	11,44	
		<b>+ PERDITE 5%</b>		(l/s)	12,01	
		<b>DISPONIBILITA' ATTUALE</b>		(l/s)	2,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Laconi	2.231	370
Crastu	93	55
cs	39	
S. Sofia	99	193

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Magomadas** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 91045)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	593	192	113	287	170	43.307
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	22	192	4	287	6	1.533
Nuclei e case sparse	48	156	7	233	11	2.682
Totale popol. residente	663					
Popol. fluttuante stag.	2.410	460	1.108	460	1.108	104.706
		<b>TOTALE</b>	<b>1.232</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.295</b>	<b>152.228</b>
		<b>PARI A</b>		<b>(l/s)</b>	<b>14,99</b>	
		<b>+ PERDITE 5%</b>		<b>(l/s)</b>	<b>15,74</b>	
		<b>DISPONIBILITA' ATTUALE</b>		<b>(l/s)</b>	<b>11,00</b>	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Magomadas	593	432
cs	48	
S.Maria del Mare		1.374
Sa Lumenera	21	604
Villaggio Turas	1	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Marrubiu** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95025)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	4.898	192	940	287	1.405	360.255
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	428	192	82	287	122	31.426
Nuclei e case sparse	193	156	30	233	44	11.497
Totale popol. residente	5.519					
Popol. fluttuante stag.	834	460	383	460	383	36.193
		<b>TOTALE</b>	<b>1.435</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.954</b>	<b>439.371</b>
		<b>PARI A</b>		<b>(l/s)</b>	<b>22,62</b>	
		<b>+ PERDITE 5%</b>		<b>(l/s)</b>	<b>23,75</b>	
		<b>DISPONIBILITA' ATTUALE</b>		<b>(l/s)</b>	<b>15,50</b>	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Marrubiu	4.898	834
Centro Tre	18	
cs	193	
Is Bangius	116	
S. Anna	294	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Masullas** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95026)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.243	192	238	287	356	91.213
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	4	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	1.247					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	238	TOTALE	356	91.213
		PARI A		(l/s)	4,12	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	4,33	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	17,01	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Masullas	1.243	
cs	4	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Milis** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95027)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.745	192	335	287	500	128.388
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	18	156	2	233	4	766
Totale popol. residente	1.763					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	337	TOTALE	504	129.154
		PARI A		(l/s)	5,83	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	6,13	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	7,30	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Milis	1.745	
cs	18	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Modolo** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 91048)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	202	192	38	287	57	14.563
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	20	156	3	233	4	1.149
Totale popol. residente	222					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	41	TOTALE	61	15.712
		PARI A		(l/s)	0,71	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	0,74	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	2,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Modolo	202	
cs	20	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Mogorella** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95028)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	541	192	103	287	155	39.474
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	541					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	103	TOTALE	155	39.474
		PARI A		(l/s)	1,79	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	1,88	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	2,00	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
Mogorella		541				

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Mogoro** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95029)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	5.142	220	1.131	316	1.624	433.455
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	148	156	23	233	34	8.814
Totale popol. residente	5.290					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	1.154	TOTALE	1.658	442.269
		PARI A		(l/s)	19,19	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	20,15	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	17,01	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Mogoro	5.142	
cs	148	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Montresta** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 91049)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	801	192	153	287	229	58.637
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	1	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	802					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	153	TOTALE	229	58.637
		PARI A		(l/s)	2,65	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2,78	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	4,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Montresta	801	
cs	1	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Morgongiori** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95030)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.014	192	194	287	291	74.350
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	33	192	6	287	9	2.299
Nuclei e case sparse	1	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	1.048					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	200	TOTALE	300	76.649
		PARI A		(l/s)	3,47	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	3,65	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	4,30	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Morgongiori	1.014	
Comunità Alle Sorgenti	33	
cs	1	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Narbolia** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95031)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.904	192	365	287	546	139.886
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	3	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	1.907					
Popol. fluttuante stag.	2.707	460	1.245	460	1.245	117.652
		<b>TOTALE</b>	<b>1.610</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.791</b>	<b>257.538</b>
		<b>PARI A</b>		<b>(l/s)</b>	<b>20,73</b>	
		<b>+ PERDITE 5%</b>		<b>(l/s)</b>	<b>21,77</b>	
		<b>DISPONIBILITA' ATTUALE</b>		<b>(l/s)</b>	<b>10,00</b>	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Narbolia	1.904	
cs	3	
Is Arenas		2.707

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Neoneli** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95032)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	834	192	160	287	239	61.320
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	834					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	160	TOTALE	239	61.320
		PARI A		(l/s)	2,77	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2,90	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	5,00	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
Neoneli		834				

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Norbello** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95033)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.224	192	235	287	351	90.063
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	64	192	12	287	18	4.599
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	1.288					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	247	TOTALE	369	94.662
		PARI A		(l/s)	4,27	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	4,48	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	5,10	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Norbello	1.224	
Domusnovas Canales	64	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Nughedu Santa Vittoria** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95034)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	661	192	126	287	189	48.289
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	1	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	662					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	126	TOTALE	189	48.289
		PARI A		(l/s)	2,19	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2,30	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	4,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Nughedu Santa Vittoria	661	
cs	1	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Nurachi** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95035)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.690	192	324	287	485	124.173
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	45	156	7	233	10	2.682
Totale popol. residente	1.735					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	331	TOTALE	495	126.855
		PARI A		(l/s)	5,73	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	6,02	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	5,40	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Nurachi	1.690	
cs	45	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Nureci** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95036)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	483	192	92	287	138	35.259
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	3	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	486					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	92	TOTALE	138	35.259
		PARI A		(l/s)	1,60	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	1,68	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	2,20	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Nureci	483	
cs	3	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Ollastra** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95037)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.351	192	259	287	387	99.261
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	11	156	1	233	2	383
Totale popol. residente	1.362					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	260	TOTALE	389	99.644
		PARI A		(l/s)	4,50	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	4,73	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	4,50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Ollastra	1.351	
cs	11	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Oristano** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95038)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	29.924	271	8.109	374	11.191	3.107.774
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	5.279	220	1.161	316	1.668	444.953
Nuclei e case sparse	1.310	156	204	233	305	78.183
Totale popol. residente	36.513					
Popol. fluttuante stag.	7.360	460	3.385	460	3.385	319.882
		<b>TOTALE</b>	<b>12.859</b>	<b>TOTALE</b>	<b>16.549</b>	<b>3.950.792</b>
		<b>PARI A</b>		(l/s)	191,54	
		<b>+ PERDITE 5%</b>		(l/s)	201,12	
		<b>DISPONIBILITA' ATTUALE</b>		(l/s)	203,83	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Oristano	29.924	
cs	1.310	
Donigala Fenugheddu	1.494	
Massama	593	
Nuraxineddu	663	
Sili	2.166	
Torre Grande	363	7.360

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Palmas Arborea** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95039)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.145	192	219	287	328	83.931
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	42	192	8	287	12	3.066
Nuclei e case sparse	247	156	38	233	57	14.563
Totale popol. residente	1.434					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	265	TOTALE	397	101.560
		PARI A		(l/s)	4,59	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	4,82	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	5,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Palmas Arborea	1.145	
cs	247	
Tria	42	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Pau** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95040)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	413	192	79	287	118	30.276
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	413					
Popol. fluttuante stag.	342					
		460	157	460	157	14.836
		<b>TOTALE</b>	<b>236</b>	<b>TOTALE</b>	<b>275</b>	<b>45.112</b>
		<b>PARI A</b>		<b>(l/s)</b>	<b>3,18</b>	
		<b>+ PERDITE 5%</b>		<b>(l/s)</b>	<b>3,34</b>	
		<b>DISPONIBILITA' ATTUALE</b>		<b>(l/s)</b>	<b>1,80</b>	

  

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Pau	413	342

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Paulilatino** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95041)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2.653	192	509	287	761	195.074
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	9	156	1	233	2	383
Totale popol. residente	2.662					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	510	TOTALE	763	195.457
		PARI A		(l/s)	8,83	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	9,27	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	11,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Paulilatino	2.653	
cs	9	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Pompu** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95042)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	358	192	68	287	102	26.061
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	358					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	68	TOTALE	102	26.061
		PARI A		(l/s)	1,18	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	1,24	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	1,05	

  

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Pompu	358	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Riola Sardo** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95043)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2.237	192	429	287	642	164.414
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	72	156	11	233	16	4.215
Totale popol. residente	2.309					
Popol. fluttuante stag.	339	460	155	460	155	14.647
		<b>TOTALE</b>	<b>595</b>	<b>TOTALE</b>	<b>813</b>	<b>183.276</b>
		<b>PARI A</b>		(l/s)	9,41	
		<b>+ PERDITE 5%</b>		(l/s)	9,88	
		<b>DISPONIBILITA' ATTUALE</b>		(l/s)	7,60	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Riola Sardo	2.237	339
cs	72	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Ruinias** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95044)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	926	192	177	287	265	67.835
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	8	156	1	233	1	383
Totale popol. residente	934					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	178	TOTALE	266	68.218
		PARI A		(l/s)	3,08	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	3,23	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	3,70	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Ruinias	926	
cs	8	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Sagama** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 91075)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	254	192	48	287	72	18.396
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	254					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	48	TOTALE	72	18.396
		PARI A		(l/s)	0,83	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	0,88	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	2,00	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
Sagama		254				

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Samugheo** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95045)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	3.762	192	722	287	1.079	276.706
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	2	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	3.764					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	722	TOTALE	1.079	276.706
		PARI A		(l/s)	12,49	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	13,11	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	17,10	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Samugheo	3.762	
cs	2	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **San Nicolò dArcidano** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95046)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	3.090	192	593	287	886	227.267
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	83	156	12	233	19	4.599
Totale popol. residente	3.173					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	605	TOTALE	905	231.866
		PARI A		(l/s)	10,47	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	11,00	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	10,30	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
San Nicolò dArcidano	3.090	
cs	83	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **San Vero Milis** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95050)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2.350	192	451	287	674	172.845
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	202	192	38	287	57	14.563
Nuclei e case sparse	86	156	13	233	20	4.982
Totale popol. residente	2.638					
Popol. fluttuante stag.	8.979	460	4.130	460	4.130	390.285
		<b>TOTALE</b>	<b>4.632</b>	<b>TOTALE</b>	<b>4.881</b>	<b>582.675</b>
		<b>PARI A</b>		(l/s)	56,49	
		<b>+ PERDITE 5%</b>		(l/s)	59,32	
		<b>DISPONIBILITA' ATTUALE</b>		(l/s)	10,50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
San Vero Milis	2.350	
cs Capo Mannu	26	
cs San Vero Milis	60	
Mandriola	81	1.547
Puzzu Idu	66	3.002
S. Arena Scoada	2	
Sa Rocca Tunda	25	
Su Pallosu	28	4.430

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Santa Giusta** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95047)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	3.891	192	747	287	1.116	286.287
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	558	192	107	287	160	41.007
Nuclei e case sparse	225	156	35	233	52	13.413
Totale popol. residente	4.674					
Popol. fluttuante stag.	336	460	154	460	154	14.553
		<b>TOTALE</b>	<b>1.043</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.482</b>	<b>355.260</b>
		<b>PARI A</b>		<b>(l/s)</b>	<b>17,15</b>	
		<b>+ PERDITE 5%</b>		<b>(l/s)</b>	<b>18,01</b>	
		<b>DISPONIBILITA' ATTUALE</b>		<b>(l/s)</b>	<b>15,30</b>	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Santa Giusta	3.891	336
Corte Baccas	113	
cs	225	
Cuccuru de Portu	445	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **San Vero Milis** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95050)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2.350	192	451	287	674	172.845
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	202	192	38	287	57	14.563
Nuclei e case sparse	86	156	13	233	20	4.982
Totale popol. residente	2.638					
Popol. fluttuante stag.	8.979	460	4.130	460	4.130	390.285
		<b>TOTALE</b>	<b>4.632</b>	<b>TOTALE</b>	<b>4.881</b>	<b>582.675</b>
		<b>PARI A</b>		<b>(l/s)</b>	<b>56,49</b>	
		<b>+ PERDITE 5%</b>		<b>(l/s)</b>	<b>59,32</b>	
		<b>DISPONIBILITA' ATTUALE</b>		<b>(l/s)</b>	<b>10,50</b>	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
San Vero Milis	2.350	
cs Capo Mannu	26	
cs San Vero Milis	60	
Mandriola	81	1.547
Puzzu Idu	66	3.002
S. Arena Scoada	2	
Sa Rocca Tunda	25	
Su Pallosu	28	4.430

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Scano Montiferro** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95051)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.838	192	352	287	527	134.904
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	10	156	1	233	2	383
Totale popol. residente	1.848					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	353	TOTALE	529	135.287
		PARI A		(l/s)	6,12	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	6,43	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	15,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Scano Montiferro	1.838	
cs	10	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Sedilo** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95052)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2.609	192	500	287	748	191.625
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	2.609					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	500	TOTALE	748	191.625
		PARI A		(l/s)	8,66	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	9,09	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	9,10	

  

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Sedilo	2.609	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Seneghe** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95053)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2.059	192	395	287	590	151.383
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	2.059					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	395	TOTALE	590	151.383
		PARI A		(l/s)	6,83	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	7,17	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	7,30	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
Seneghe		2.059				

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Senis** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95054)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	669	192	128	287	192	49.056
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	5	156	0	233	1	0
Totale popol. residente	674					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	128	TOTALE	193	49.056
		PARI A		(l/s)	2,23	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2,35	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	2,80	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Senis	669	
cs	5	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Sennariolo** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95055)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	202	192	38	287	57	14.563
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	2	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	204					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	38	TOTALE	57	14.563
		PARI A		(l/s)	0,66	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	0,69	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	1,50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Sennariolo	202	
cs	2	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Siamaggiore** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95056)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	798	192	153	287	229	58.637
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	23	192	4	287	6	1.533
Nuclei e case sparse	225	156	35	233	52	13.413
Totale popol. residente	1.046					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	192	TOTALE	287	73.583
		PARI A		(l/s)	3,32	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	3,49	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	2,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Siamaggiore	798	
cs	225	
Pardu Nou	23	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Siamanna** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95057)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	876	192	168	287	251	64.386
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	42	192	8	287	12	3.066
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	918					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	176	TOTALE	263	67.452
		PARI A		(l/s)	3,04	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	3,20	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	2,20	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Siamanna	876	
Pranixeddu	42	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Siapiccia** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95076)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	456	192	87	287	130	33.342
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	1	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	457					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	87	TOTALE	130	33.342
		PARI A		(l/s)	1,50	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	1,58	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	2,20	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Siapiccia	456	
cs	1	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Simala** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95058)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	467	192	89	287	134	34.109
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	467					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	89	TOTALE	134	34.109
		PARI A		(l/s)	1,55	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	1,63	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	1,80	

  

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Simala	467	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Simaxis** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95059)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2.070	192	397	287	594	152.150
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	120	192	23	287	34	8.814
Nuclei e case sparse	112	156	17	233	26	6.515
Totale popol. residente	2.302					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	437	TOTALE	654	167.479
		PARI A		(l/s)	7,57	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	7,95	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	7,10	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Simaxis	2.070	
cs	112	
S. Vero Congius	120	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Sini** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95060)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	679	192	130	287	194	49.822
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	679					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	130	TOTALE	194	49.822
		PARI A		(l/s)	2,25	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2,36	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	3,50	

  

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Sini	679	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Siris** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95061)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	263	192	50	287	75	19.162
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	263					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	50	TOTALE	75	19.162
		PARI A		(l/s)	0,87	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	0,91	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	1,05	

  

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Siris	263	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Soddi** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95078)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	180	192	34	287	51	13.030
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	4	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	184					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	34	TOTALE	51	13.030
		PARI A		(l/s)	0,59	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	0,62	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	0,70	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Soddi	180	
cs	4	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Solarussa** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95062)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2.536	192	486	287	727	186.259
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	258	156	40	233	60	15.330
Totale popol. residente	2.794					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	526	TOTALE	787	201.589
		PARI A		(l/s)	9,11	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	9,56	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	9,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Solarussa	2.536	
cs	258	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Sorradile** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95063)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	583	192	111	287	167	42.540
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	5	156	0	233	1	0
Totale popol. residente	588					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	111	TOTALE	168	42.540
		PARI A		(l/s)	1,94	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2,04	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	4,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Sorradile	583	
cs	5	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Suni** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 91087)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.326	192	254	287	380	97.345
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	5	156	0	233	1	0
Totale popol. residente	1.331					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	254	TOTALE	381	97.345
		PARI A		(l/s)	4,41	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	4,63	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	9,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Suni	1.326	
cs	5	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Tadasuni** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95064)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	216	192	41	287	61	15.713
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	216					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	41	TOTALE	61	15.713
		PARI A		(l/s)	0,71	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	0,74	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	0,90	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
Tadasuni		216				

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Terralba** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95065)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	10.679	271	2.894	374	3.993	1.109.125
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	589	192	113	287	169	43.307
Nuclei e case sparse	304	156	47	233	70	18.012
Totale popol. residente	11.572					
Popol. fluttuante stag.	1.286	460	591	460	591	55.849
		<b>TOTALE</b>	<b>3.645</b>	<b>TOTALE</b>	<b>4.823</b>	<b>1.226.293</b>
		<b>PARI A</b>		<b>(l/s)</b>	<b>55,82</b>	
		<b>+ PERDITE 5%</b>		<b>(l/s)</b>	<b>58,61</b>	
		<b>DISPONIBILITA' ATTUALE</b>		<b>(l/s)</b>	<b>42,70</b>	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Terralba	10.679	2
cs	304	
Marceddi	35	1.284
Tanca Marchese	554	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Tinnura** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 91092)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	318	192	61	287	91	23.378
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	318					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	61	TOTALE	91	23.378
		PARI A		(l/s)	1,05	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	1,11	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	2,00	

  

POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.
Tinnura		318	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Tramatza** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95066)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.096	192	210	287	314	80.482
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	10	156	1	233	2	383
Totale popol. residente	1.106					
Popol. fluttuante stag.	343	460	157	460	157	14.836
		<b>TOTALE</b>	<b>368</b>	<b>TOTALE</b>	<b>473</b>	<b>95.701</b>
		<b>PARI A</b>		<b>(l/s)</b>	<b>5,47</b>	
		<b>+ PERDITE 5%</b>		<b>(l/s)</b>	<b>5,75</b>	
		<b>DISPONIBILITA' ATTUALE</b>		<b>(l/s)</b>	<b>3,40</b>	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Tramatza	1.096	343
cs	10	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Tresnuraghes** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95067)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.293	192	248	287	371	95.046
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	79	192	15	287	22	5.748
Nuclei e case sparse	11	156	1	233	2	383
Totale popol. residente	1.383					
Popol. fluttuante stag.	3.121	460	1.435	460	1.435	135.607
		<b>TOTALE</b>	<b>1.699</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.830</b>	<b>236.784</b>
		<b>PARI A</b>		<b>(l/s)</b>	<b>21,18</b>	
		<b>+ PERDITE 5%</b>		<b>(l/s)</b>	<b>22,24</b>	
		<b>DISPONIBILITA' ATTUALE</b>		<b>(l/s)</b>	<b>11,00</b>	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Tresnuraghes	1.293	562
cs	11	
Porto Alabe	79	2.559

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Ula Tirso** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95068)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	679	192	130	287	194	49.822
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	3	192	0	287	0	0
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	682					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	130	TOTALE	194	49.822
		PARI A		(l/s)	2,25	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2,36	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	5,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Ula Tirso	679	
S. Chiara del Tirso	3	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Uras** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95069)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	3.409	192	654	287	978	250.645
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	95	156	14	233	22	5.365
Totale popol. residente	3.504					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	668	TOTALE	1.000	256.010
		PARI A		(l/s)	11,57	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	12,15	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	15,50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Uras	3.409	
cs	95	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Usellus** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95070)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	731	192	140	287	209	53.655
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	244	192	46	287	70	17.629
Nuclei e case sparse	18	156	2	233	4	766
Totale popol. residente	993					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	188	TOTALE	283	72.050
		PARI A		(l/s)	3,28	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	3,44	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	3,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Usellus	731	
cs	18	
Escovedu	244	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Villa SantAntonio** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95048)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	518	192	99	287	148	37.941
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	3	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	521					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	99	TOTALE	148	37.941
		PARI A		(l/s)	1,71	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	1,80	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	3,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Villa SantAntonio	518	
cs	3	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Villa Verde** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95073)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	459	192	88	287	131	33.726
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	459					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	88	TOTALE	131	33.726
		PARI A		(l/s)	1,52	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	1,59	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	1,80	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
Villa Verde		459				

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Villanova Truschedu** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95071)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	356	192	68	287	102	26.061
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	4	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	360					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	68	TOTALE	102	26.061
		PARI A		(l/s)	1,18	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	1,24	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	1,30	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Villanova Truschedu	356	
cs	4	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Villaurbana** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95072)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.903	192	365	287	546	139.886
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	9	156	1	233	2	383
Totale popol. residente	1.912					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	366	TOTALE	548	140.269
		PARI A		(l/s)	6,34	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	6,66	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	4,75	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Villaurbana	1.903	
cs	9	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Zeddiani** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95074)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.131	192	217	287	324	83.165
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	140	156	21	233	32	8.048
Totale popol. residente	1.271					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	238	TOTALE	356	91.213
		PARI A		(l/s)	4,12	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	4,33	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	3,70	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Zeddiani	1.131	
cs	140	

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006**

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Zerfaliu** - Provincia **ORISTANO** (ISTAT 95075)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.280	192	245	287	367	93.896
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	27	156	4	233	6	1.533
Totale popol. residente	1.307					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	249	TOTALE	373	95.429
		PARI A		(l/s)	4,32	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	4,53	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	4,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Zerfaliu	1.280	
cs	27	