



Regione Autonoma della Sardegna

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

PIANO REGOLATORE GENERALE
DEGLI ACQUEDOTTI DELLA SARDEGNA

REVISIONE 2006

ALL. 5 - STATO DI FATTO
ACQUEDOTTI IN ESERCIZIO
VOL. V - Schede monografiche per i Comuni dell'Ogliastra

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Arzana** - Provincia **OGLIASTRA** (ISTAT 91002)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2,893	192	555	287	830	212,703
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	11	156	1	233	2	383
Totale popol. residente	2,904					
Popol. fluttuante stag.	268	460	123	460	123	11,623
		TOTALE	679	TOTALE	955	224,709
		PARI A		(l/s)	11.05	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	11.61	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	13.80	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Arzana	2,893	268
cs	11	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Barisardo** - Provincia **OGLIASTRA** (ISTAT 91005)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	3,914	192	751	287	1,123	287,820
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	72	192	13	287	20	4,982
Nuclei e case sparse	368	156	57	233	85	21,845
Totale popol. residente	4,354					
Popol. fluttuante stag.	4,295	460	1,975	460	1,975	186,637
		TOTALE	2,796	TOTALE	3,203	501,284
		PARI A		(l/s)	37.07	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	38.93	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	24.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Barisardo	3,914	1,437
Cea	3	1,045
cs	368	
Torre di Bari	69	1,813

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Baunei** - Provincia **OGLIASTRA** (ISTAT 91006)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2,754	192	528	287	790	202,356
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	1,422	192	273	287	408	104,627
Nuclei e case sparse	52	156	8	233	12	3,066
Totale popol. residente	4,228					
Popol. fluttuante stag.	3,700	460	1,702	460	1,702	160,839
		TOTALE	2,511	TOTALE	2,912	470,888
		PARI A		(l/s)	33.70	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	35.39	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	28.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Baunei	2,754	1,635
cs	52	
Osulai	48	
S.Maria Navarrese	1,374	2,065

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Cardedu** - Provincia **OGLIASTRA** (ISTAT 91103)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,205	192	231	287	345	88,530
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	345	156	53	233	80	20,312
Totale popol. residente	1,550					
Popol. fluttuante stag.	1,645	460	756	460	756	71,442
		TOTALE	1,040	TOTALE	1,181	180,284
		PARI A		(l/s)	13.67	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	14.35	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	12.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Cardedu	1,205	433
cs	345	
N.S.di Buoncammino		433
Perdes Pera		779

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Elini** - Provincia **OGLIASTRA** (ISTAT 91019)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	509	192	97	287	146	37,175
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	73	156	11	233	17	4,215
Totale popol. residente	582					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	108	TOTALE	163	41,390
		PARI A		(l/s)	1.89	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	1.98	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	3.20	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Elini	509	
cs	73	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Gairo** - Provincia **OGLIASTRA** (ISTAT 91026)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,669	192	320	287	479	122,640
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	249	192	47	287	71	18,012
Nuclei e case sparse	5	156	0	233	1	0
Totale popol. residente	1,923					
Popol. fluttuante stag.	1,097	460	504	460	504	47,628
		TOTALE	871	TOTALE	1,055	188,280
		PARI A		(l/s)	12.21	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	12.82	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	12.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Gairo	1,669	99
Arcu e sa Porta		61
Bacu Praidas		20
cs Dispensa Gulletti	4	
cs Gairo	1	
Cuile Gattu		29
Perda manna		450
Su Sirboni		339
Taquisara	249	99

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Girasole** - Provincia **OGLIASTRA** (ISTAT 91031)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	704	192	135	287	202	51,738
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	339	156	52	233	78	19,929
Totale popol. residente	1,043					
Popol. fluttuante stag.	589	460	270	460	270	25,515
		TOTALE	457	TOTALE	550	97,182
		PARI A		(l/s)	6.37	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	6.68	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	4.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Girasole	704	473
cs	339	
Su Pardu		116

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Ilbono** - Provincia **OGLIASTRA** (ISTAT 91032)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2,448	192	470	287	702	180,127
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	61	156	9	233	14	3,449
Totale popol. residente	2,509					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	479	TOTALE	716	183,576
		PARI A		(l/s)	8.29	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	8.70	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	5.80	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Ilbono	2,448	
cs	61	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Jerzu** - Provincia **OGLIASTRA** (ISTAT 91035)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	3,414	192	655	287	979	251,028
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	95	156	14	233	22	5,365
Totale popol. residente	3,509					
Popol. fluttuante stag.	782	460	359	460	359	33,925
		TOTALE	1,028	TOTALE	1,360	290,318
		PARI A		(l/s)	15.74	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	16.53	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	17.60	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Jerzu	3,414	12
cs	95	
Pelau		690
S.Antonio		80

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Lanusei** - Provincia **OGLIASTRA** (ISTAT 91037)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	6,465	220	1,422	316	2,042	544,981
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	290	156	45	233	67	17,246
Totale popol. residente	6,755					
Popol. fluttuante stag.	1,172	460	539	460	539	50,935
		TOTALE	2,006	TOTALE	2,648	613,162
		PARI A		(l/s)	30.65	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	32.18	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	20.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Lanusei	6,465	1,172
cs Lanusei	284	
cs Quirra	6	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Loceri** - Provincia **OGLIASTRA** (ISTAT 91039)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,393	192	267	287	399	102,327
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	37	156	5	233	8	1,916
Totale popol. residente	1,430					
Popol. fluttuante stag.	414	460	190	460	190	17,955
		TOTALE	462	TOTALE	597	122,198
		PARI A		(l/s)	6.91	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	7.26	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	7.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Loceri	1,393	56
cs	37	
P.Santoru		358

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Lotzorai** - Provincia **OGLIASTRA** (ISTAT 91042)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2,041	192	391	287	585	149,850
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	156	192	29	287	44	11,114
Nuclei e case sparse	141	156	21	233	32	8,048
Totale popol. residente	2,338					
Popol. fluttuante stag.	2,821	460	1,297	460	1,297	122,566
		TOTALE	1,738	TOTALE	1,958	291,578
		PARI A		(l/s)	22.66	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	23.80	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	15.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Lotzorai	2,041	2,032
cs	141	
Tancau sul Mare	156	789

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Osini** - Provincia **OGLIASTRA** (ISTAT 91069)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,123	192	215	287	322	82,398
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	8	156	1	233	1	383
Totale popol. residente	1,131					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	216	TOTALE	323	82,781
		PARI A		(l/s)	3.74	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	3.93	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	5.50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Osini	1,123	
cs Bidda e Monti	8	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Perdasdefogu** - Provincia **OGLIASTRA** (ISTAT 91072)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2,483	192	476	287	712	182,427
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	22	156	3	233	5	1,149
Totale popol. residente	2,505					
Popol. fluttuante stag.	316	460	145	460	145	13,702
		TOTALE	624	TOTALE	862	197,278
		PARI A		(l/s)	9.98	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	10.48	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	28.50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Perdasdefogu	2,483	316
cs	22	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Seui** - Provincia **OGLIASTRA** (ISTAT 91081)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,784	192	342	287	512	131,071
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	21	156	3	233	4	1,149
Totale popol. residente	1,805					
Popol. fluttuante stag.	1,727	460	794	460	794	75,033
		TOTALE	1,139	TOTALE	1,310	207,253
		PARI A		(l/s)	15.16	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	15.92	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	7.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Seui	1,784	1,727
cs Orboreddu	5	
cs Seui	16	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Talana** - Provincia **OGLIASTRA** (ISTAT 91088)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,210	192	232	287	347	88,914
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	11	156	1	233	2	383
Totale popol. residente	1,221					
Popol. fluttuante stag.	216	460	99	460	99	9,355
		TOTALE	332	TOTALE	448	98,652
		PARI A		(l/s)	5.19	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	5.44	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	2.70	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Talana	1,210	216
cs	11	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Tertenia** - Provincia **OGLIASTRA** (ISTAT 91089)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	3,730	192	716	287	1,070	274,407
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	73	192	14	287	20	5,365
Nuclei e case sparse	170	156	26	233	39	9,964
Totale popol. residente	3,973					
Popol. fluttuante stag.	4,672	460	2,149	460	2,149	203,080
		TOTALE	2,905	TOTALE	3,278	492,816
		PARI A		(l/s)	37.94	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	39.84	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	13.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Tertenia	3,730	408
cs	170	
Dispensa	9	272
Foxi Murdegu	3	3,176
Is Erriolus	56	
Zinnibiri Mannu	5	816

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Tortoli** - Provincia **OGLIASTRA** (ISTAT 91095)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	7,943	220	1,747	316	2,509	669,537
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	2,192	192	420	287	629	160,965
Nuclei e case sparse	616	156	96	233	143	36,792
Totale popol. residente	10,751					
Popol. fluttuante stag.	9,286	460	4,271	460	4,271	403,609
		TOTALE	6,534	TOTALE	7,552	1,270,903
		PARI A		(l/s)	87.41	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	91.78	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	60.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Tortoli	7,943	1,365
Arbatax	2,192	3,162
c.s.		1,365
Cea		375
cs	616	
Orri		728
Porto Frailis		1,294
S.Gemiliano		997

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Triei** - Provincia **OGLIASTRA** (ISTAT 91097)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,209	192	232	287	346	88,914
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	100	192	19	287	28	7,281
Nuclei e case sparse	31	156	4	233	7	1,533
Totale popol. residente	1,340					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	255	TOTALE	381	97,728
		PARI A		(l/s)	4.41	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	4.63	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	3.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Triei	1,209	
Ardali	100	
cs	31	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Ulassai** - Provincia **OGLIASTRA** (ISTAT 91098)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,728	192	331	287	495	126,855
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	4	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	1,732					
Popol. fluttuante stag.	504	460	231	460	231	21,829
		TOTALE	562	TOTALE	726	148,684
		PARI A		(l/s)	8.40	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	8.82	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	5.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Ulassai	1,728	504
cs	4	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Urzulei** - Provincia **OGLIASTRA** (ISTAT 91099)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1,513	192	290	287	434	111,142
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	9	192	1	287	2	383
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	1,522					
Popol. fluttuante stag.	209	460	96	460	96	9,072
		TOTALE	387	TOTALE	532	120,597
		PARI A		(l/s)	6.16	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	6.47	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	5.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Urzulei	1,513	209
Silana	9	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Ussassai** - Provincia **OGLIASTRA** (ISTAT 91100)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	871	192	167	287	249	64,002
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	2	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	873					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	167	TOTALE	249	64,002
		PARI A		(l/s)	2.88	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	3.03	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	5.00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Ussassai	871	
cs	2	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Villagrande Strisaili** - Provincia **OGLIASTRA** (ISTAT 91101)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	3,058	192	587	287	877	224,967
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	740	192	142	287	212	54,421
Nuclei e case sparse	36	156	5	233	8	1,916
Totale popol. residente	3,834					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	734	TOTALE	1,097	281,304
		PARI A		(l/s)	12.70	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	13.33	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	15.15	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Villagrande Strisaili	3,058	
cs	36	
Primo Salto del Flumendosa	8	
Villanova Strisaili	732	